

Prüfbericht WESSLING AG
Lyss, den 16. April 2021

Übersicht

Probe Nr.	21-057624-01	21-057624-02	21-057627-01
Eingangsdatum	06.04.2021	03.11.2020	06.04.2021
Bezeichnung	Reservoir Bisiger	Hydrant Nr. 30	Pumpwerk Römerstrasse
Probenart	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser
Probenahme	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021
Zeit	08:11	09:00	07:11
Probenahme durch	EWA Energie Wasser Aarberg AG	EWA Energie Wasser Aarberg AG	EWA Energie Wasser Aarberg AG
Entnahmetemperatur	9.2 °C	9.6 °C	13.6 °C
Untersuchungsbeginn	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021
Untersuchungsende	16.04.2021	16.04.2021	16.04.2021

Rückstände und Kontaminanten – Mikroschadstoffe

Chlorthalonil- SYN507900	µg/l	0.034	0.1 (HW)	0.034	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M11 (SYN548581)	µg/l	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	0.55	0.1 (HW)	0.66	0.1 (HW)	0.31	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M9 (R611968)	µg/l	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	0.15	0.1 (HW)	0.16	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Bewertung (Chemie):		Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nicht		Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nicht		Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nicht	